



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopiņu novada Līčos
28.04.2016. Nr. 30KI20-03.02/972
Uz 23.03.2016. Nr. P16006/1

SIA Strasa konsultanti,
Braslas iela 27/1-5,
Rīga,
LV-1084

Par tehniskajiem noteikumiem

Izskatot Jūsu iesniegumu par plānotajiem koģenerācijas stacijas Smilšu ielā 8 (kad. Nr. 8017 003 0112), Vangažos, Inčukalna novadā rekonstrukcijas darbiem informējam, ja netiek mainīta ģenerējošo iekārtu jauda, AS "Sadales tīkls" 6 kV tīklā pārbūves darbi nav jāveic, bet plānotais pārbūvējamais 6 kV tīkla posms ir abonenta īpašums un tehniskie noteikumi jāpieprasa šo inženierkomunikāciju īpašniekam.

Pārbūvējot esošās 0.4 kV AS "Sadales tīkls" elektropārvades līnijas plānotā ceļa un buvlaukuma teritorijā, jāievēro sekojoši nosacījumi :

- uz privātas zemes esošās līnijas pārbūvi var veikt tikai gadījumā, ja pārvietošanas ierosinātais (zemes īpašnieks) ir gatavs segt nepieciešamo darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksas tiek iekļautas projektēšanas un būvniecības darbi. Šādu kārtību nosaka likumdošana.

"Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem."

"Aizsargjoslu likuma" 35.panta 6.daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi ir jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pēc savstarpējās vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem."

Energoobjektu statusu un ekspluatācijas drošību uz privātīpašumā esošām zemēm sargā "Aizsargjoslu likums". Likumā energoapgādes uzņēmumiem ir noteiktas šādas tiesības:

1. Gaisvadu līnijām ar spriegumu līdz 20kV pilsētā tiek noteikta 2.5m (ārpus apdzīvotām vietām - 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Kabeļu līnijām ar spriegumu līdz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Aizsargjosla īpašuma tiesību dokumentos tiek klasificēta kā zemes īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums.

2. Līnijas aizsargjoslas teritorijā zemes īpašniekam jānodrošina piekļūšana elektrisko tīklu objektiem, kā arī ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm (35.pants 7.daļa, 45.pants 2.daļa).

3. Līnijas aizsargjoslā aizliegts celt ēkas un būves bez komunikāciju īpašnieka atļaujas (45.pants 5.daļa).

Elektroapgādes tehnisko shēmu jārealizē, noslēdzot līgumu ar AS „Sadales tīkls” par elektrotīklu pārbūvi, iesniedzot AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Rīgas

ielā 14, Līčos, Stopiņu novadā, izstrādātas elektroapgādes tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem skaņojumiem un trīs elektroapgādes tehniskās shēmas kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskanētai pilnai elektroapgādes tehniskai shēmai (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā.

Pielikumā:

Tehniskie noteikumi uz 1 lp.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs



Salvis Krīgers

Māris Slastjunovs 67727328

28.04.16.2016. vēstulei Nr. 30KI20-03.02/972

Tehniskie noteikumi

Derīgi līdz 15.04.2017.

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – SIA „Strasa Konsultanti” valdes loceklis U.Strazdiņš
2. PAMATOJUMS – 23.03.2016. iesniegums no SIA „Strasa Konsultanti” valdes locekļa U.Strazdiņa
3. OBJEKTA ADRESE – Smilšu iela 8 (kad.Nr.8017 003 0112), Vangaži, Inčukalna novads
4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS – 0.4 kV kabeļlīniju Z-908-1, Z-908-2, Z-908-14, Z-908-15 un Z-908-11 pārbūve
5. BAROŠANAS AVOTS – 20/0.42 kV transformatoru apakšstacija T-908
6. ESOŠĀ TĪKLA RAKSTUROJUMS – nominālais tīkla spriegums –0.4/0.23 kV.
7. PIEVIENOJUMA VIETA – T-908 ; KS-1-0.4 kV un KS-2-0.4 kV
8. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI:
 - 8.1 Esošo 0.4 kV KL Z-908-1 pārvietot ārpus projektējamā ceļa zonas un būvlaukuma teritorijas
 - 8.2 Esošo 0.4 kV KL Z-908-2 pārvietot ārpus projektējamā ceļa zonas un būvlaukuma teritorijas
 - 8.3 Esošās 0.4 kV KL Z-908-14 pārvietot ārpus projektējamā ceļa zonas un būvlaukuma teritorijas
 - 8.4 Esošās 0.4 kV KL Z-908-15 pārvietot ārpus projektējamā ceļa zonas un būvlaukuma teritorijas
 - 8.5 Izbūvēt jaunu 0.4 kV kabeļlīniju Z-908-11 no T-908 līdz balstam Nr.2 (Parka ielā)
 - 8.6 Balstu Nr. 2 pārbūvēt par gala balstu.
 - 8.7 Demontēt 0.4 kV piekarkabeļa līnijas Z-908-11 posmu no T-0908 līdz balstam Nr. 2 (Parka ielā)
 - 8.8 Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā (Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” Nr.574), un saskaņā ar citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem. Iesniedzot elektroapgādes tehnisko shēmu saskaņošanai, jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas ar ierakstītu vēstuli;
 - 8.9 Kabeļu līniju aizsardzībai izvēlēties atbilstošas izturības klases aizsargcaurules;
 - 8.10 Projektējamās elektroietaisies saskaņot ar zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
 - 8.11 Paredzot kabeļu guldīšanu ar beztranšējas metodi, projektam pievienot atbilstošā darba veicēja atzinumu.
9. Izbūvētās elektroietaisies uzmērīt un reģistrēt Valsts zemes dienestā.
10. Demontētos materiālus nodot AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģionā.

Izstrādāto elektroapgādes tehnisko shēmu iesniegt saskaņošanai:

- AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas Centra tīklu attīstības nodaļā, Augļu iela 2, Siguldā, Siguldas novadā;
- AS „Sadales tīkls” Pierīgas Eksploatācijas daļas Juglas nodaļā, Augļu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā;
- AS „Sadales tīkls” Kapitālieguldījumu funkcijas Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Rīgas ielā 14, “Līči”, Stopiņu novadā.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs



Salvī Krīgers