

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

16.05.2016.

Nr. 27.3-22/1809

SIA „VANGAŽU SILDSPĒKS”

Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā,
LV-2136

Ēkas nojaukšanai Smilšu ielā 8 un esošās
koģenerācijas stacijas elektropieslēguma pārvešanai
Smilšu ielā 6, Vangažos, Inčukalna novadā

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – AS “Latvijas Gāze”) informē, ka, veicot minētā projekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos augstā ($P < 0,6$ MPa) spiediena gāzesvadus.

Informāciju par sadales gāzesvadiem un to iekārtām darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī.

2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina.

Kapju pacelšanu (pazemināšanu) veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem.

4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvprojektā tāmē.
5. **Demontējamās ēkas atvienošanai no dabasgāzes tīkliem un neizmantojamo gāzesvadu posmu demontāžai nepieciešams aizpildīt “Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai” AS “Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamentā (Vagonu ielā 20, Rīgā). Informējam, ka gāzesvada atvienošana ir maksas pakalpojums atbilstoši AS „Latvijas Gāze” cenrādim. Minētā pieteikuma aizpildīšanai sazināties ar Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļas vadošo inženieri Edīti Feiferi (tālr. 67041755, mob. tālr. 26312389).**
6. Būvprojektu skiču stadijā saskaņot AS “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī.
7. Topogrāfija jā saskaņo AS “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī.

8. Izstrādāto projektu saskaņot AS "Latvijas Gāze" Cēsu iecirknī un Gāzapgādes attīstības departamentā, iesniegt tam vienu projekta eksemplāru sējumā un digitālā veidā (dwg.).
9. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Piezīme: ja projektā paredzama esošo, saglabājamo gāzesvadu pārbūve, lūdzam Jūs griezties AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamentā, Rīgā, Vagonu ielā 20, LV-1009 vai AS „Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī ar atbilstošu pieteikumu.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma – 1 lapa.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja

L. Aumeistere

T. Strazdiņš, 67041692



