

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Cēsis
28.04.2016. Nr. 31-7/1637
Uz 18.04.2016. Nr. 1637/31-7
Klienta Nr. _____

SIA „Strasa Konsultanti”
Braslas ielā 27/1-5,
Rīgā, LV-1084

Par tehniskajiem noteikumiem
ēkas Smilšu ielā 8, nojaukšanai un elektropieslēguma
pārveidošanai Smilšu ielā 6, Vangažos, Inčukalna novadā

Atbildot uz Jūsu 15.04.2016. iesniegumu Nr. 3-8.3/31, par tehnisko noteikumu izsniegšanu ēkas Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā nojaukšanai un esošās koģenerācijas stacijas Smilšu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novads, elektropieslēguma pārveidošanai, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Cēsu iecirknis informē, ka uz minētiem zemes gabaliem ar kadastra Nr. 8017 003 0112, Nr.8017 003 0111 un Nr. 8017 003 0303 ir izbūvēti Sabiedrībai piederoši augstā spiediena (I klases) <6,0bar (< 0,6 MPa) gāzesvadi un iekārtas.

Informāciju par esošajiem gāzesvadiem var saņemt Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413)

Tehnisko projektu, izstrādāt uz Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna.


Izstrādājot tehnisko projektu, lūdzam ievērot šādas prasības:

1. atspoguļot esošo gāzesvadu novietnes;
2. precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Cēsu iecirkņa Siguldā pārstāvi. Nepieļaut zemes virskārtas noņemšanu, samazinot gāzesvada ieguldīšanas dziļumu seklāk par 1,0 m;
3. saglabāt visas esošās gāzesvadu iekārtas un gāzesvadu armatūru kapes. Ja tiek paredzēts uzklāt asfaltbetona segumu, tad esošās kapes jānomaina ar peldošajām kapēm (paredzēt projektā un tāmē);
4. veicot projektēšanas un rakšanas darbus gāzesvada šķērsojuma vietās un 5 m zonā ap gāzesvadu, kā arī paredzot apzaļumošanas darbus, sētu vai citu arhitektonisku elementu uzstādīšanu 5 m zonā ap gāzesvadu saskaņot šos darbus Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413);
5. projektēšanas un izbūves laikā ievērot LR būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot LR Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām;
6. izstrādāto būvprojektu saskaņot ar Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413);
7. projektējot, ņemt vērā, ka esošo gāzesvadu un to iekārtu pārvietošana ir nevēlama. Ja iepriekš minēto gāzesvadu un to iekārtu pārvietošana ir pamatoti nepieciešama,

lūdzam iesniegt Sabiedrībā pieprasījumu atsevišķiem tehniskajiem noteikumiem ar priekšlikumiem iespējamām gāzesvadu un to iekārtu novietnēm. Darām zināmu, ka visus ar gāzesvadu un to iekārtu pārvietošanu saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs par saviem līdzekļiem;

8. tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 gads.

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
Komercepilnvarnieks
Cēsu iecirkņa vadītājs



G.Dzedonis

Dzedonis 64107001
26333725