

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Cēsis
28.11.2016. Nr. 31-7/4928
Uz 23.11.2016. Nr. 4928/31-7
Klienta Nr. _____

SIA „Strasa Konsultanti”
Braslas ielā 27/1-5,
Rīgā, LV-1084

Par tehniskajiem noteikumiem
koksnes biomasas (šķeldas) katlumājas projektēšanai
Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā

Atbildot uz Jūsu 21.11.2016. iesniegumu Nr. 3-8.3/80, par tehnisko noteikumu izsniegšanu koksnes biomasas (šķeldas) katlumājas projektēšanai Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Cēsu iecirknis informē, ka uz minētiem zemes gabaliem ar kadastra Nr. 8017 003 0112, Nr.8017 003 0111 un Nr. 8017 003 0101 ir izbūvēti Sabiedrībai un SIA „Vangažu Sildspēks” piederoši augstā spiediena (I klases) <6,0bar (< 0,6 MPa) gāzesvadi un iekārtas.

Informāciju par esošajiem gāzesvadiem var saņemt Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413)

Tehnisko projektu, izstrādāt uz Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā saskaņota inženiertopogrāfiskā plāna.


Izstrādājot tehnisko projektu, lūdzam ievērot šādas prasības:

1. atspoguļot esošo gāzesvadu novietnes;
2. precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Cēsu iecirkņa Siguldā pārstāvi. Nepieļaut zemes virskārtas noņemšanu, samazinot gāzesvada ieguldīšanas dziļumu seklāk par 1,0 m;
3. saglabāt visas esošās gāzesvadu iekārtas un gāzesvadu armatūru kapes. Ja tiek paredzēts uzklāt asfaltbetona segumu, tad esošās kapes jānomaina ar peldošajām kapēm (paredzēt projektā un tāmē);
4. veicot projektēšanas un rakšanas darbus gāzesvada šķērsojuma vietās un 5 m zonā ap gāzesvadu, kā arī paredzot apzaļumošanas darbus, sētu vai citu arhitektonisku elementu uzstādīšanu 5 m zonā ap gāzesvadu saskaņot šos darbus Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413);
5. projektēšanas un izbūves laikā ievērot LR būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot LR Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām;
6. izstrādāto būvprojektu saskaņot ar Sabiedrības Cēsu iecirknī Siguldā, Līvkalna ielā 4a (tālr. 67971734; 26318413);
7. projektējot, ņemt vērā, ka esošo gāzesvadu un to iekārtu pārvietošana ir nevēlama. Ja iepriekš minēto gāzesvadu un to iekārtu pārvietošana ir pamatoti nepieciešama,

lūdzam iesniegt Sabiedrībā pieprasījumu atsevišķiem tehniskajiem noteikumiem ar priekšlikumiem iespējamām gāzesvadu un to iekārtu novietnēm. Darām zināmu, ka visus ar gāzesvadu un to iekārtu pārvietošanu saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs par saviem līdzekļiem;

8. tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 gads.

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
Komerpcpilnvarnieks
Cēsu iecirkņa vadītājs



G.Dzdonis

Dzdonis 64107001
26333725