



**VANGAŽU
AVOTS**

PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „VANGAŽU AVOTS”

Reģ. Nr. 40003274925

Priežu 4, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136, tālr.67995378, fakss 66901171 e-pasts:

info@vangazuavots.lv, www.vangazuavots.lv

2017. 2. jūlijs Nr. 55

SIA „STRASA Konsultanti”

Balasta iela 27/1-5.

Inčukalns, LV-1084

Tālr:67514741

Pasūtītājs SIA „Vangažu sildspēks”

TEHNISKIE NOTEIKUMI

*ĒKAS SMILŠU IELĀ 8, VANGAŽI, INČUKALNA NOVADS KOKSNES BIOMASAS (ŠĶELDAS)
KATLUMĀJA BŪVNICĪBAI.*

Veicot jaunas katlu mājas būvniecību, darbu veicējam jāizbūvē ūdens pieslēgums pie esoša maģistrālā ūdens pievada, obligāti uzstādot noslēgarmatūru uz pievada katlumājai. Nepieciešamības gadījumā jāizbūvē jauna skataka ar noslēgarmatūru uz pievada katlumājai. Jaunbūves blakus pieguļošajā teritorijā izbūvēt jaunu ugunsdzēsības hidrantu.

Jaunbūvētajā katlu mājā uz ūdens tīkla ievada labi sasniedzām vietā uzstādīt ūdens uzskaites mezglu un izsaukt PSIA “Vangažu Avots” pārstāvi skaitītāja noplombēšanai.

Veicot jaunas katlu mājas būvniecību, darbu veicējam jāizbūvē notekūdeņu kanalizācijas pieslēgums pie esoša maģistrālā kanalizācijas tīkla. Nepieciešamības gadījumā jāizbūvē jauna skataka ar pievadu katlumājai.

Būvniecības gaitā nodrošināt PSIA “Vangažu Avots” apsaimniekošanā esošo ūdens tīklu un notekūdeņu kanalizācijas tīklu komunikāciju nepārtrauktu darbību, vai maksimāli iespējami īslaicīgu atslēgumu ūdens tīklu pievienošanai.

Ja katlu mājas būvniecības laikā tiek bojāti esošie ūdens un, vai kanalizācijas tīkli tos nekavējoties atjaunot būvniecības veicējam, paziņojot par to PSIA “Vangažu Avots”

Pēc būvdarbu beigšanas jāsakārto esošās ietves, ceļi, brauktuves. Ja nepieciešams, jāatjauno zālājs, asfaltbetona segums, vai trotuāri.

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu kopš izsniegšanas brīža.

Pirms zemes darbu uzsākšanas un vadu montāžas precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu un ieguldīšanas dziļumu. Darbu veikšanu saskaņot ar iestādēm, kurām ir apakšzemes komunikācijas un pilsētas domē saņemt rakšanas darbu atļauju.

Valdes priekšsēdētājs

K.Spravņņiks

Sagatavoja
A.Rostoks 67995378