



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI Rīgā

2016.gada 9. decembrī

Nr. 5.3-4/34604/ 724

SIA „Strasa Konsultanti”
Braslas iela 27 k-1-5,
Rīgā, LV-1084

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Koksnes biomasas (šķeldas) katlu māja
2. <u>Objekta adrese</u> : Inčukalna novads, Vangaži, Smilšu iela 8
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : SIA „VANGAŽU SILDSPĒKS” , reģ.Nr. 40003434587
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. Zemesgrāmatu apliecības kopija. 2. Zemes robežu plāna kopija. 3. Ģenerālā plāna kopija. 4. Īss paredzamo darbību (tehnoloģiju) apraksts. 5.Topogrāfiskais plāns.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : Nav veikts.
6. <u>Konstatēts</u> : Paredzēta koksnes biomasas (šķeldas) katlu mājas (jauda- 4MW) projektēšana Vangažos, Smilšu ielā 8, Inčukalna novadā, esošās koģenerācijas stacijas vietā. Katlumājā paredzēta šķeldas ar mitruma saturu no 33% līdz 55% (masas) sadedzināšanai. Paredzēta šķeldas piegāde tikai ar autotransportu ar kustīgajām grīdām un izkraušana tieši uz katlumājas kustīgajām grīdām slēgtajā pieņemšanas zonā. Zemes gabala platība 0,1275ha.
NOSACĪJUMI Objekta projektēšanas gaitā paredzēt: - katlu mājas izvietojumu - atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem un Inčukalna novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām; -inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu ievērojot 2004. gada 28.decembra MK noteikumus Nr. 1069 “ Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” ; - ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu - atbilstoši LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, LBN 222- 15 “Ūdensapgādes būves”; - iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu atbilstoši LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām; -darba apstākļu organizēšanu, sadzīves telpas personālam (garderobes, tualetes, dušas telpas un atpūtas telpas) - atbilstoši 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” ; -dabisko un mākslīgo apgaismojumu -atbilstoši 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma prasībām;

-efektīvu ventilācijas sistēmu, lai nepieļautu gaisa piesārņojošo vielu koncentrāciju, kura darba vidē var radīt risku darbinieku veselībai;

-telpu iekšējai apdarei – kvalitatīvus un telpu funkcijai atbilstošus materiālus;

-prettrokšņa pasākumus atbilstoši LBN 016-15 "Būvakustika" , akustiskā trokšņa līmeņa atbilstību 2014.gada 7.janvāra MK noteikumiem Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;

- teritorijas labiekārtošanu, automašīnu stāvvietas, pievedceļa un gājēju ceļu ierīkošanu, saskaņā ar saskaņā ar Inčukalna novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām;

Iesakām projektu izvērtēt Rīgas higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļā.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja



Olga Saganoviča

Irina Talanova, tālr.67081640,
irina.talanova@vi.gov.lv